



VKF Anerkennung Nr. 30770

Inhaber /-in

G+H Isolierung GmbH
Leuschnerstrasse 2
97084 Würzburg
Germany

Hersteller /-in

G+H Isolierung GmbH
97084 Würzburg
Germany

Gruppe

703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt

KABELANLAGE PYROMENT-EK MIT FUNKTIONSERHALTSKLASSEN

Beschreibung

Kabelkanal 2-, 3- oder 4-Seitig aus 1mm Stahl- oder Edelstahlblech mit 2-lagiger
Auskleidung mit AESTUVER-Brandschutzplatten (2x30mm).
Abmessungen innen: Bmax=520mm, Hmax=180 mm, Lmax=230mm

Anwendung

In elektrischen Kabelanlagen mit gefordertem Funktionserhalt.
Die Kabeltragsysteme sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '21000737379-01' (28.06.2018); MPA NRW, Erwitte: ABP
'P-MPA-E-18-008' (27.08.2018)

Prüfbestimmungen

DIN 4102-12

Beurteilung

Funktionserhalt der Klasse E 30 - E 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

05.09.2024

Ersetzt Dokument vom

03.07.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy